

Nummer	K76651/01	Vervangt	--
Uitgegeven	2013-04-15	D.d.	--

productcertificaat

Bovengrondse horizontale cilindrische stalen tanks tot 150 m³ voor de drukloze opslag van vloeistoffen


Met dit conform het Kiwa-reglement voor productcertificatie afgegeven productcertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door

A. Leering Enschede Apparatenbouw B.V.

geleverde producten, die gespecificeerd zijn in dit certificaat, en die voorzien zijn van het onder "Merken" aangegeven Kiwa[®]-keur merk, bij aflevering geacht te voldoen aan Kiwa-beoordelingsrichtlijn BRL-K796/02 "Bovengrondse horizontale cilindrische stalen tanks tot 150 m³ voor de drukloze opslag van vloeistoffen" d.d. 2006-10-18, gestelde eisen Van toepassing op de volgende toepassingsgebieden.

- Toepassingsgebied I, bovengrondse tanks volgens EN 12285-2:2005.
- Toepassingsgebied IV, bovengrondse tanks met een onderaansluiting.

Nadere specificatie van de toepassingsgebieden op pagina 2 bij productspecificatie.



Bouke Meekma
Kiwa

Dit certificaat is afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor productcertificatie.

Dit certificaat bestaat uit 2 pagina's.
Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.

Kiwa Nederland B.V.
Sir W. Churchill-laan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK ZH

Tel. 070 414 44 00
Fax 070 414 44 20
E-mail certif@kiwa.nl
www.kiwa.nl

Onderneming

A.Leering Enschede Apparatenbouw B.V.
Kanaalstraat 151
7547 AR ENSCHEDE
Postbus 771
7500 AT ENSCHEDE
Tel. 053-4802450
Fax 053-4306224
E-mail tek@leering-enschede.nl
Internet www.leering-enschede.nl

Pagina	2	Nummer	K23049/03	Vervangt	--
		Uitgegeven	2013-04-15	D.d.	--

Bovengrondse horizontale cilindrische stalen tanks tot 150 m³ voor de drukloze opslag van vloeistoffen

PRODUCTSPECIFICATIE

Algemeen:

Tanks conform toepassingsgebied I en IV van de beoordelingsrichtlijn BRL-K796/02 "Bovengrondse horizontale cilindrische stalen tanks tot 150 m³ voor de drukloze opslag van vloeistoffen".

Nadere specificatie:

Indien een inwendige bekleding wordt toegepast dan zal de bekleding moeten voldoen aan de eisen die gesteld worden in BRL-K779. Epoxy bekleding volgens BRL-K779 dient te zijn aangebracht door een volgens BRL-K790 gecertificeerd bedrijf.

De goedgekeurde tanks hebben de volgende kenmerken:

In toepassingsgebied I, volgens EN 12285-2:2005. De diameter van de tank is begrensd tot $800 \leq d1 \leq 3000$ mm, de lengte tot 6 keer de diameter (d1), enkel- en dubbelwandig; compartimenten.

In toepassingsgebied IV gebonden aan de maximale inhoud van 150 m³ en voorzien van een onderaansluiting voor het opgeslagen product beneden het hoogste vloeistofniveau.

TOEPASSING EN GEBRUIK

De bovengrondse tanks zijn bestemd om te worden toegepast voor de bovengrondse opslag van brandstoffen, chemicaliën en andere vloeistoffen.

MERKEN

De producten worden gemerkt met het Kiwa-keur.

Plaats van het merk:

Op de hals van het mangat of op de rand van het mangat of bij het hijs oog van de tank of op de identificatieplaat.

De uitvoering van merken is als volgt:

- Onuitwisbaar;
- "Kiwa" of "KK".

Verplichte aanduidingen:

- | | |
|--|---|
| - naam en adres tankfabrikant; | - class; |
| - productiejaar; | - tanktype; |
| - serienummer van de tank; | - materiaal tank; |
| - EN 12285-2 (in toepassingsgebied I); | - type coating (min. geschikt voor omgevingsconditie C3); |
| - nominale inhoud; | - gewicht van de lege tank; |
| - diameter; | - type lekdetectiesysteem en vloeistof indien aanwezig. |

CE-MARKERING

CE-markering is alleen mogelijk in toepassingsgebied I en wanneer de tank gebruikt wordt voor bovengrondse opslag van brandstof, bedoeld voor verwarmings- of koelingsystemen van gebouwen, of voor de bovengrondse opslag van water, niet bestemd voor menselijke consumptie.

WENKEN VOOR DE AFNEMER

- | | |
|---|---|
| 1. Inspecteer bij de aflevering: | 2.1 A. Leering Enschede Apparatenbouw B.V. |
| 1.1 geleverd is wat is overeengekomen; | en zo nodig met: |
| 1.2 het merk en wijze van merken juist zijn; | 2.2 Kiwa Nederland B.V. |
| 1.3 de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke. | 3. Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag en transport de verwerkingsrichtlijnen van de producent. |
| 2. Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met: | 4. Controleer of dit certificaat nog geldig is, raadpleeg hiertoe de Kiwa-website: www.kiwa.nl . |
-